



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ.КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 759
ОТ 28 07 2014 Г.
Для формирования земельных участков
под строительство

коммунального хозяйства
администрации города Кемерово
№ 2057 от 08.08.2017

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
РЕГ. № 4559Вк/ТЧ-1
от 10.08.17

Начальнику управления
жилищно-коммунального
хозяйства г. Кемерово
Лысенко С.В.

**Технические условия
о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка, предназначенного для строительства
индивидуального жилого дома
по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, микрорайон 15,
квартал 7, №124**

1. **Водоснабжение** жилого дома предусмотреть от внутриквартальных сетей водопровода микрорайона 15 (п. «Новый»), при условии согласования с управляющей компанией - ТСН «Посёлок Новый».
2. Точку подключения уточнить у ТСН «Посёлок Новый»
3. Рабочее давление в существующей сети водопровода - 1,5 кгс/см².
4. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88.
5. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
6. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
7. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Заместитель главного инженера АО «КемВод»


С.Г. Козлов

Заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»


Д.Д. Волков