



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 147
ОТ " 03 " 03 2018 Г.

Для формирования земельных участков
под строительство

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
РЕГ. № 4584 ВК/ТУ-1
от 13.03.2018

Документ № 1034

начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства

от 13.03.2018

№ 1034

Заместителю Главы города,
начальнику управления
жилищно-коммунального
хозяйства г. Кемерово
Лысенко С.В.

Технические условия

о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка, с видом разрешенного использования «обслуживание
автотранспорта» расположенного по адресу:

по адресу: г. Кемерово, Заводский район, ул. Котовского, восточнее дома №6,
площадью 1881 кв.м.

1. **Водоснабжение** предусмотреть от внутриквартального водопровода D100, идущего со стороны улицы Сибиряков – Гвардейцев.
2. Рабочее давление в сети водопровода - 1,5 кгс/см².
3. **Водоотведение** предусмотреть во внутриквартальный канализационный коллектор D200, идущий в сторону улицы Заузелкова.
4. Максимальная нагрузка по:
 - воде – 1,85м³/сут;
 - канализации – 1,2м³/сут.
5. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
6. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
7. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»

Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков