



ИСХОД № 114

ОТ "21" 02 2017 Г.

Для формирования земельных участков
под строительство

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УПРАВЛЕНИЕ ЖКУ

РЕГ. № 4534ВК/ТУ-1

Начальнику УЖКХ

Лысенко С.В.

**Технические условия
о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка, предназначенного для строительства**

индивидуального жилого дома


**по адресу: г. Кемерово, Заводский район,
ул. 1-я Камышинская, юго-западнее №129**

1. **Водоснабжение** жилого дома предусмотреть от водопровода D250 в колодце ВКсущ.
2. Рабочее давление в существующей городской сети водопровода - 1,8кгс/см².
3. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88.
4. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
5. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
6. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»

Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора
ОАО «СКЭК»



Д.Д. Волков