



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
ФИЛИАЛ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«03» ноября 2017 г.

№ 10

Информация

о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заказчик: Кузбассфонд (Фонд имущества Кемеровской области).

Месторасположения объекта капитального строительства: г. Кемерово, юго-западнее строения № 230 по пр. Кузнецкому.

Свободная предельная мощность: 100 м³/час.

Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 70 м³/час.

Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) выше заявленного максимального расхода газа.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строительства в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области официально опубликованными:

Постановление от 31.12.2016 № 746; Постановление от 31.12.2016 № 747; Постановление от 28.03.2017 № 34.

(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в постановлениях Региональной энергетической комиссии Кемеровской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).

Информация о технических условиях подготовлена без учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314.

Подключение указанного земельного участка возможно к газопроводу высокого давления «Газопровод от Мясокомбината до предприятия Малахит».

Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию:

Ведущий инженер производственного отдела О.Д.Маркина (3842) 75-66-45.

Заместитель директора филиала-
главный инженер

Д.В.Редькин