



РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ.КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 979
ОТ "08" 11 2017г.

Для формирования земельных участков
под строительство

Заместителю Главы города,
начальнику управления жилищно-
коммунального хозяйства
г. Кемерово
Лысенко С.В.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
РЕГ. № 4571ВК/ТУ-1
ОТ 20.11.2017

Технические условия

о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения земельного участка, предназначенного для строительства объекта с видом разрешенного использования «склады» по адресу: г. Кемерово, Заводский район, юго-западнее строения №230 по просп. Кузнецкий, площадью 1738 кв.м.

1. **Водоснабжение** возможно предусмотреть от водопровода D250 по пр.Кузнецкий. Рабочее давление в городской сети водопровода составляет 2,6атм.
2. **Водоотведение** возможно предусмотреть в канализационный коллектор D300 по пр. Кузнецкий.
3. Максимальная нагрузка по:
 - воде – $2,15\text{м}^3/\text{сут.}$
 - канализации – $1,2\text{м}^3/\text{сут.}$
4. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
5. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
6. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»


Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора
ОАО «СКЭК»


Д.Д. Волков