



РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 483  
ОТ "01" 08 2023 Г.

И. о. директора  
ГП «Фонд имущества  
Кузбасса»  
Соловьеву С.В.

**Технические условия  
о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  
земельного участка с видом разрешенного использования**

**«для индивидуального жилищного строительства»**

**по адресу: г. Кемерово, ул. Ишимская, между домами №2а и №8, площадью  
926 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0401003:1904**

1. **Водоснабжение** возможно предусмотреть от водопровода Д100ст. по ул. Ишимская.
2. Гарантированный свободный напор в городском водопроводе - 12 метров.
3. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 2.1.3684-21.
4. Заключить договор на вывоз жидких отходов из выгребной ямы со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
5. Выдержать нормативное расстояние от проектируемых и существующих сетей водопровода до выгребной ямы — 10 метров.
6. Стоки должны соответствовать нормативам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, согласно Решению №333 от 26.06.2020г. Кемеровского городского совета народных депутатов.
7. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №241 от 05.09.2019г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
8. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры ТУ могут быть изменены.
9. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»

Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора  
ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков