



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ.КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 850  
ОТ 07 09 2017 Г.

Для формирования земельных участков  
под строительство

Заместитель Главы города,  
начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства

от 11.09.2017

№ \_\_\_\_\_

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ  
РЕГ. № 4562 BK/17-1  
от 12.09.2017

Заместителю Главы города,  
Начальнику управления  
жилищно-коммунального  
хозяйства г. Кемерово  
Лысенко С.В.

### Технические условия

**о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  
земельного участка, предназначенного для строительства**

**индивидуального жилого дома**

**по адресу: г. Кемерово, проезд 4-й Рыбинский, западнее №38**

1. **Водоснабжение** жилого дома предусмотреть от водопровода D32 по проезду 4-му Рыбинскому.
2. Рабочее давление в существующей сети водопровода - 1,5 кгс/см<sup>2</sup>.
3. **Водоотведение** жидких отходов производить в выгребную яму. При устройстве выгребной ямы необходимо соблюдать требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88.
4. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
5. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
6. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»

Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков