



РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ.: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД № 280  
ОТ 30 03 2017 Г.  
Для формирования земельных участков  
под строительство

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ  
РЕГ. № 45390к/179-1  
от 03.04.2017

Начальнику управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации г. Кемерово  
С.В. Лысенко

**Технические условия**  
на водоснабжение и водоотведение  
для формирования земельного участка с видом разрешенного использования  
**«объекты придорожного сервиса»**  
**по адресу: г. Кемерово, 60 м юго-восточнее пересечения ул. Ю. Двужильного и ул. Баумана**  
(Технические условия №1225 от 16.11.2015г. считать не действительными)

1. Водоснабжение предусмотреть по одному из вариантов:
  - от водопровода D63 идущего к гаражу на пересечении ул. Ю. Двужильного и ул. Баумана, при условии согласования с владельцем сети - ФЛ Бабуцкий И.В.
  - от водопровода D200 по ул. Ю. Двужильного, в сущ. колодце, при условии согласования с владельцем сети - ООО «КСУМ-2».
  - от водопровода D300 по ул. Баумана, в сущ. колодце.
2. Водоотведение предусмотреть по одному из вариантов:
  - в канализационный коллектор D150 от здания гаража на пересечении ул. Ю. Двужильного и ул. Баумана, при условии согласования с владельцем сети – ФЛ Бабуцкий И.В.
  - в канализационный коллектор D500 на пересечении ул. Ю. Двужильного и ул. Баумана, в сущ. колодец.
3. Максимальная нагрузка по:
  - воде –  $1,2\text{м}^3/\text{сут}$ ;
  - канализации –  $1,85\text{м}^3/\text{сут}$ .
4. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
5. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
6. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер ОАО «КемВод»



Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков